



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนอาชีวศึกษายกกำลังสอง ให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellence Center) จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

- ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU
จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๖,๗๕๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๕๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จึงประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้พิจารณาประชาพิจารณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อทักท้วงของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเปิดเผยให้เกิดความเหมาะสม มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ่มค่าและประหยัดงบประมาณของทางราชการ ผู้ที่ประสงค์ให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วง ให้จัดส่งเอกสารและทักท้วงได้โดยตรง

สถานที่ติดต่อ: วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เลขที่ ๒๑๐ ถนนเทวภิบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
Email: egp@retc.ac.th

โดยผู้ที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ <http://www.retc.ac.th/> หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๑๒๙๐ ต่อ ๑๓๕ หรือโทรสารหมายเลข ๐๔๓-๕๑๓๐๓๙ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะประชาพิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ - สกุล และที่อยู่) ทางวิทยาลัยฯ จะนำความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ที่ประสงค์ประชาพิจารณ์ไปพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด



รหัสครุภัณฑ์.....

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง)

1. รายละเอียดทั่วไป

เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดผนัง (Wall type) หรือชนิดแขวน (ceiling) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


2. รายละเอียดทางเทคนิค


- 2.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall type) หรือแขวน (ceiling) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 btu ซึ่งประกอบด้วย fan coil ชนิดติดผนัง (Wall type) หรือชนิดแขวน (ceiling) และ condensing ซึ่งระบายความร้อนด้วยอากาศในแนวนอน
- 2.2 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 2.3 มีความหน่วงเวลาในการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 2.4 มีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย หรือ ไร้สาย
- 2.5 มีแผ่นฟอกอากาศและแผ่นกรองอากาศในตัว
- 2.6 มีระบบการทำงานเริ่มใหม่อัตโนมัติ หลังจากไฟฟ้าขัดข้อง (Auto Restart even after a blackouts)
- 2.7 ติดตั้งเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศทุกตัว ระบบไฟฟ้าจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 220 v หรือ 380 v เท่านั้น
- 2.8 การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีรางพลาสติกครอบท่อระบบทำความเย็น ทั้งภายในและภายนอก
- 2.9 ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO หรือ มอก. หรือ ARI หรือ มาตรฐานที่ดีกว่า
- 2.10 รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. รายละเอียดอื่นๆ

- 3.1 รับประกันการใช้งาน 1 ปี
- 3.2 มีเอกสารคู่มือ
- 3.3 เป็นสินค้าใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.4 มีเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งาน


(นายวิโรจน์ อรัญโชติ)
ประธานกรรมการ


(นายรุ่งเรือง ธรรมโร)
กรรมการ


(นายจรูญศักดิ์ บุชบา)
กรรมการและเลขานุการ