



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....
ด้วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้
เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

- ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง
รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จึงประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากร
ทางการศึกษา สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้พิจารณาประชาพิจารณ์
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อทักท้วงของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเปิดเผยให้เกิดความเหมาะสม
มีความโปร่งใส ยุติธรรม คำนึงและประหยัดงบประมาณของทางราชการ ผู้ที่ประสงค์ให้ข้อเสนอแนะ
หรือข้อทักท้วง ให้จัดส่งเอกสารและทักท้วงได้โดยตรง

สถานที่ติดต่อ: วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เลขที่ ๒๑๐ ถนนเทวภิบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
Email : egp@retc.ac.th

โดยผู้ที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์
<http://www.retc.ac.th/> หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๑๒๙๐ ต่อ ๑๓๕ หรือ
โทรสารหมายเลข ๐๔๓-๕๑๓๐๓๙ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะประชาพิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น
ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ – สกุล และที่อยู่) ทางวิทยาลัยฯ จะนำความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ของผู้ที่ประสงค์ประชาพิจารณ์ไปพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอาคม จันทน์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2566

หน้า 1/1

รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU (พร้อมติดตั้ง)

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

1. รายละเอียดทั่วไป

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU (พร้อมติดตั้ง) ควบคุมการทำงานด้วยแบบมีสาย หรือ แบบไร้สาย (remote control) เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 2.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU ซึ่งประกอบด้วยแผงทำความเย็น (fan coil) ชนิดแขวน และแผงระบายความร้อนด้วยอากาศ (condensing)
- 2.2 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด แผงทำความเย็นและแผงระบายความร้อน ผลิตจากโรงงานเดียวกัน
- 2.3 มีฉลากเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย SEER ไม่น้อยกว่า 12.00
- 2.4 เครื่องปรับอากาศได้รับมาตรฐาน ISO หรือ มอก. หรือ ARI หรือมาตรฐานที่ดีกว่า
- 2.5 มีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย หรือ แบบไร้สาย (remote control)
- 2.6 มีแผ่นฟอกอากาศและแผ่นกรองอากาศในตัว
- 2.7 มีระบบการทำงานเริ่มใหม่อัตโนมัติ หลังจากไฟฟ้าขัดข้อง (Auto restart even after a blackouts)
- 2.8 ใช้ระบบไฟฟ้า 220 V 50 Hz พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์
- 2.9 รับประกันคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 2.10 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน มีรางพลาสติกครอบท่อระบบทำความเย็นทั้งภายในและภายนอก

รายละเอียดอื่น ๆ

1. มีการรับประกันการใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี


(นายเฉลิม พิเมย)
ประธานกรรมการ


(สิบเอกสมพร หอมอินทร์)
กรรมการ


(นางพนิตพร กลางประพันธ์)
กรรมการและเลขานุการ