



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้ห้องสำนักงานมีอุณหภูมิในห้องที่เหมาะสม ปลอดภัยในการใช้งานต่อไป และรองรับการบริการติดต่อประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

- ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ BTU

จำนวน ๑ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จึงประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้พิจารณาประชาพิจารณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อทักท้วงของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเปิดเผยให้เกิดความเหมาะสม มีความโปร่งใส ยุติธรรม คำนึงและประหยัดงบประมาณของทางราชการ ผู้ที่ประสงค์ให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วง ให้จัดส่งเอกสารและทักท้วงได้โดยตรง

สถานที่ติดต่อ: วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เลขที่ ๒๑๐ ถนนเทวภิบาล ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

Email: egp@retc.ac.th

โดยผู้ที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ <http://www.retc.ac.th/> หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๑๒๙๐ ต่อ ๑๓๕ หรือโทรสารหมายเลข ๐๔๓-๕๑๓๐๓๙ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะประชาพิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ - สกุล และที่อยู่) ทางวิทยาลัยฯ จะนำความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ที่ประสงค์ประชาพิจารณ์ไปพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอาคม จันทร์นาม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด



รหัสครุภัณฑ์.....

ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 BTU

1. รายละเอียดทั่วไป

เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดติดผนัง (Wall type) หรือชนิดแขวน (ceiling) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 2.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall type) หรือแขวน (ceiling) ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 btu ซึ่งประกอบด้วย fan coil ชนิดติดผนัง (Wall type) หรือชนิดแขวน (ceiling) และ condensing ซึ่งระบายความร้อนด้วยอากาศในแนวนอน
- 2.2 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 2.3 มีความหน่วงเวลาในการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 2.4 มีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย หรือ ไร้สาย
- 2.5 มีแผ่นฟอกอากาศและแผ่นกรองอากาศในตัว
- 2.6 มีระบบการทำงานเริ่มใหม่อัตโนมัติ หลังจากไฟฟ้าขัดข้อง (Auto Restart even after a blackouts)
- 2.7 ติดตั้งเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศทุกตัว ระบบไฟฟ้าจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 220 V หรือ 380 V เท่านั้น
- 2.8 การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีรางพลาสติกครอบท่อระบบทำความเย็น ทั้งภายในและภายนอก
- 2.9 ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO หรือ มอก. หรือ ARI หรือ มาตรฐานที่ดีกว่า
- 2.10 รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. รายละเอียดอื่นๆ

- 3.1 รับประกันการใช้งาน 1 ปี
- 3.2 มีเอกสารคู่มือ
- 3.3 เป็นสินค้าใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.4 มีเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งาน


(นายเจลิม พิเมย)
ประธานกรรมการ


(สืบเอกสมพร หอมอินทร์)
กรรมการ


(นายอนุภัทร ศรีทอง)
กรรมการและเลขานุการ